

DIMENSIONA IL TUO ADDOLCITORE

TABELLA PER SCELTA Lt. DI RESINA PER ADDOLCITORI

L'addolcitore si sceglie in base alla durezza dell'acqua ed al numero degli appartamenti. La casella risultante dall'incrocio fra durezza e n. appartamenti determina la scelta.

I numeri 9 - 17 - 35 ecc. sono ad indicare i Lt. di resina cationica inseriti nelle bombole degli addolcitori.

Nel caso di appartamenti con doppi servizi o con consumi non definibili,

è consigliabile considerare l'apparecchio con maggior numero di resine.

NUMERO APPARTAMENTI	NUMERO ABITANTI	CONSUMO GIORNALIERO Lt.	LITRI DI RESINA OCCORRENTI PER ADDOLCITORE				
			DUREZZA DELL'ACQUA IN F°				
			15/30	30/35	35/40	40/45	45/50
1	2 - 4	300 - 600	9	9 - 17	9 - 17	17	17
1 - 2	4 - 8	600 - 1000	9 - 17	17	17	17 - 26	17 - 26
2 - 3	8 - 12	1000 - 1800	26	26 - 35	26 - 35	26 - 35	35
3 - 4	12 - 18	1800 - 2600	26 - 35	35	35	35 - 54	35 - 54
4 - 6	18 - 26	2600 - 3800	35	35 - 54	54	54	54
6 - 8	26 - 32	3800 - 5000	54	54	54 - 80	80	80
8 - 10	32 - 42	5000 - 6200	80	80 - 100	100	100	100
10 - 15	42 - 62	6200 - 9500	100	100	100 - 150	100 - 150	150 - 200
15 - 24	62 - 92	9500 - 13700	150	200	200	250	250
24 - 35	92 - 140	13700 - 21000	250	250	250 - 300	250 - 300	300
35 - 45	140 - 180	21000 - 30000	300 - 350	350	350	350	350
45 - 60	180 - 240	30000 - 38000	350	350	350	350 - 500	350 - 500
60 - 70	240 - 280	38000 - 42000	350 - 500	350 - 500	500	500	500

Una volta stabilito i Lt. di resine occorrenti si può scegliere tra vari tipi di addolcitori.

ESEMPIO

Villa / 1 Appartamento
n° 2 bagni
n° 4 abitanti
Durezza acqua: 37°F

In caso di difficoltà nel dimensionamento non esitate a contattarci indicandoci i dati evidenziati nella tabella per il dimensionamento

nonsolobagno@idrotermicafarina.it

IMPIANTO BASE

Filtro autopulente: **Nanofiltro/A ¾"-1"**
Addolcitore temporizzato: **AF/DIGIT/TM17**
Dosaggio: **YDRONET DOS**

IMPIANTO ECOLOGICO

Filtro autopulente a spazzole: **LINDO ¾"**
Addolcitore ecologico volumetrico: **SPECIAL DIGIT/M17**
Dosaggio: **YDRONET o simile**